

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а тел. 312-44-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «Город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. С. Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург,

ул. Софы Ковалевской, 8

(место составления акта)

«10» час «00» мин

(дата составления акта)

«24» января 2020 г.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 13

по адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 13 от 13 января 2020г. заместителя главного государственного

инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастагисева В. Е.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада №

299 ИНН: 6670413621, ОГРН: 1136670026822

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество - при наличии) индивидуального

предпринимателя:

«15» января 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:

Продолжительность: 01 час 00 минут

«24» января 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Продолжительность: 01 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом НД и ПР МО «Город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по

Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении

выездной проверки). Заверяющий МАОУ – детского сада № 299 Ралькова С.В. ознакомлен

13.01.2020г. в 15 часов 50 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

инспектор отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «Город Екатеринбург») ОНД и ПР МО

«Город Екатеринбург» лейтенант внутренней службы Ламонова Виктория Владимировна

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к

участию в проверке экспертов, экспертов организаций (указываются фамилия, имя, отчество, должность эксперта и/или

наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАОУ – детского сада № 299 Ралькова

Станислава Владимировна

(фамилия, имя, отчество) (последнее - при наличии), должность руководителя (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующие при проведении мероприятия по проверке)

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Задание детского сада

- в поэтажных коридорах, а так же проходах в помещениях групповых ячеек (№1, 4, 5,) к эвакуационным выходам на наружные лестницы 3-го типа допускается загромождение путей эвакуации различными материалами (столы, шкафы, кровати). Проведена проверка противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлениями Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 36 "б"; п. 103.1, 103.2 противопожарного устава (списка контрольных вопросов) прилагается №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299 Ралькова С.В.)

- в помещении раздевалки в группе №5, соляной комнате на 1-м этаже, а также в коридоре второго этажа перед лестничной клеткой отсутствуют дымовые пожарные извещатели. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; НПБ 110-03 п. 3, 4, 14, табл. 1, п. 9; СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное) п. А3, А4, табл. А1, п. 9; п. 1.9 противопожарного устава (списка контрольных вопросов) прилагается №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299 Ралькова С.В.)

- в помещениях групп №5, 6 расстояние от стены до точечных дымовых пожарных извещателей превышает 4,5 метра. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; НПБ 110-03 п. 3, 4, 14, табл. 1, п. 9; СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное) п. А3, А4, табл. А1, п. 9; п. 1.9 противопожарного устава (списка контрольных вопросов) прилагается №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299 Ралькова С.В.)

- в помещениях групп №2 расстояние между пожарными извещателями превышает 9 метров. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; НПБ 110-03 п. 3, 4, 14, табл. 1, п. 9; СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное) п. А3, А4, табл. А1, п. 9; п. 1.9 противопожарного устава (списка контрольных вопросов) прилагается №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299 Ралькова С.В.)

- в помещениях группы №4 (№54 по плану БТИ) на шкафу осуществляется хранение предметов, ограничивающих зону действия пожарных извещателей. Проведена проверка противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлениями Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 61; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (свод правил «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 5.13130.2009, п. 13.1.1; п. 1.9 противопожарного устава (списка контрольных вопросов) прилагается №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299 Ралькова С.В.)

- под лестничными клетками осуществляется хранение горючих материалов, что является нарушением. Исполнение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 23 «к»; п. 14 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детский сад № 299 Раткова С.В.)

- высота от уровня земли до нижней крошки вертикальной пожарной лестницы ведущей на кровлю здания выполнена более 1,5 метра. см. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний прил. Б; п. 16.1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261. (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детский сад № 299 Раткова С.В.)

- в помещении пищеблока расстояние от пожарных извещателей до электросветильников выполнено менее 0,5 метров. см. 4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Ф3 "О техническом регламентации" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч. 1 ст. 46, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 1.3.3.6; п. 1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детский сад № 299 Раткова С.В.)

- в тамбуре эвакуационного выхода из помещения пищеблока допускается размещение различных предметов. Исполнение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 106 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детский сад № 299 Раткова С.В.)

- в общем коридоре на первом этаже, при открывании дверей складских помещений, уменьшается расчетная ширина эвакуационного пути при одностороннем открывании дверей. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, п. 4.3.3; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. 6.26*, п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детский сад № 299 Раткова С.В.)

- ширина лестничных маршей в здании выполнена менее 1,2 метра. см. 4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Ф3 "О техническом регламентации" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч. 1 ст. 46, Н 102-54 Противопожарные нормы строительства проектирования промышленных предприятий и населенных мест п. 33; п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детский сад № 299 Раткова С.В.)

- не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Исполнение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 3; п. 65 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детский сад № 299 Раткова С.В.)

допускается нарушение: МАДОУ – детский сад № 299, заведующий МАДОУ – детского сада № 299 Ратыхова С.В.)

№ 299 Парькова С.В.)

Складское здание

- помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное) п. А4, А10, табл. А.3, п.п. 5.2; п. 1.9 приказа МЧС России от 28 июня 2018 года N 261; (Характер выявленного нарушения: не обеспеченность людей; Лицо допустившее нарушение: МАЛЮВ – детский сад № 299, заведующий МАЛЮВ – детского сада № 299 Раткова С.В.)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале~~

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованием (с указанием нормативных) правовых

2020

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18; предписание №100/1/1 от 22.02.2019г. выполнено не в полном объеме, а именно пункты

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18:

Знание детского сада

- в поэтажных коридорах, а так же проходах в помещениях групповых ячеек (№1, 4, 5,) к эвакуационным выходам на наружные лестницы 3-го типа допускается загромаждение путей эвакуации различными материалами (столы, шкафы, кровати). *Играша* *противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 36 «б»; п.103.1, 103.2 противопожарного* *листа (списка контролируемых вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня* *2018 года N 261;*

2018 200a N 261;

- в помещении раздевалки в группе №5, соляной комнате на 1-м этаже, а также в коридоре второго этажа перед лестничной клеткой отсутствуют дымовые пожарные извешатели. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; НПБ 110-03 п. 3, 4, 14, табл. 1, п. 9; СП 5.13.130.2009, приложение А (обязательное) п. 43, 44, А10, табл. А.1, п. 9; п. 1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

приложение № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; п. 3, 14, табл. 1, п. 9; Свод правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 5.13130.2009, п. 13.4.1, табл. 13.3*, п. 1.9 проектного листа (списка контролируемых вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

В пояснительной записке № 5
(вопросов) прилагаются № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

в помещениях группы № 2 расстояние между пожарными извещателями превышает 9 метров. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; п. 3, 14, табл. 1, п. 9; Свод правил «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическая», СП 5.13130.2009, п. 13.4.1, табл. 13.3*; п. 1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261;

МФЧ России от 28 июня 2018 года N 261;

• в помещениях группы № 4 (№ 54 по плану БТИ) на шкафу осуществляется хранение предметов, ограничивающих зону действия пожарных извещателей. Проведен

противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 61; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.9, ст. 5.13.10.2009, п. 1.3.1.11; п. 1.9 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

• под лестничными клетками осуществляется хранение горючих материалов, что является нарушением. Проведен противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 23 «к»; п. 14 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

• высота от уровня земли до нижней кромки вертикальной пожарной лестницы ведущей на кровлю здания выполнена более 1,5 метра, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Огражденные кровли. Общие технические требования. Методы испытаний прил. Б; п. 1.6.1 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261.

• в помещениях пищеблока расстояние от пожарных извещателей до электросветильников выполнено менее 0,5 метров, ст. 4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.3.3.6; п. 1.9 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

• в тамбуре эвакуационного выхода из помещения пищеблока допускается размещение различных предметов. Проведен противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. «б», «в»; п. 1.03.3, п. 1.06 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

• в общем коридоре на первом этаже, при открывании дверей складских помещений, уменьшается расчетная ширина эвакуационного пути при одностороннем открывании дверей. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13.130.2009, п. 4.3.3; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. 6.26*, п. 1.6 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

• ширина лестничных маршей в здании выполнена менее 1,2 метра, ст. 4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.3.3.6; п. 1.9 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

• не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Проведен противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 3; п. 65 противопожарного листа (списка контролируемых вопросов) прилагается № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года N 261;

• Складское здание

• помещений здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. 2, ст. 54, п. 1, 2; СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное) п. А4, А10, табл. А.3, п.п. 5.2; п. 1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261;

- аппараты, предназначенные для отключения электрооборудования склада, не вынесены за пределы складского помещения. Листа противопожарного режисма в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режисме", п. 349; п. 1.13 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261

Затпись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____

лицо индивидуального предпринимателя, юридического лица (подпись уполномоченного представителя) _____

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) _____

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН № 13/1/1 от 24.01.2020г. об устранении нарушений, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор отдела Н/Д/ПР Гаманова В.В. «24» января 2020г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) _____

«____» _____ 2020г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (или) проводивших проверку) _____

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

последствий стихийных бедствий

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление наглядной деятельности и профлактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т 84 т; 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «Город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. С. Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52, iond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание N 13/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному

Учреждению — Детскому саду № 299

Законному представителю юридического лица

Забелюшему МАЛОУ – детското сада № 299

Ральковой Станиславе Владимировне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы)

собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 13 от «13» января 2020 года в канцелярию № 457 поступил документ № 34

2020 года инспектором отделения НДПТР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДПТР МО «город Екатеринбург» УНДПТР ГУ МЧС России по Свердловской области Таманюновой В.В. **проведена внеплановая выездная проверка** с целью контроля за исполнением пунктов ранее выданного предписания № 100/1/1 от 22.02.19г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании и помещениях МАДОУ - детский сад №299, расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Вишневая, 26 совместно с заведующей МАДОУ детский сад №299 Ральковой Станиславой Владимировной (указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по налёзу:

[illegible]